


ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
Именовано тело за оцењивање усаглашености

"VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia
Body Appointed for Conformity Assessment



На основу члана 11. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС», бр.13/10) и Решења бр. 021-03-107/2010-05 од 18.01.2011.г. Министарства економије и регионалног развоја, на захтев

TF Kable Fabrika kablova Zaječar d.o.o, Negotinski put bb, 19000 Zaječar

издаје се

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.15.KA033
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Произвођач:
Manufacturer

TF Kable Fabrika kablova Zaječar d.o.o.
Negotinski put bb, 19000 Zaječar
Srbija

Производ, тип (модел):
Product, Type (model)

Kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase,
jednostavne konstrukcije, bez zaštitnih slojeva,
sa aluminijumskim faznim provodnicima,
PP 00-A

Карактеристике производа:
Product characteristics

Naznačeni napon: 0,6/1 kV
Maksimalna trajna radna temperatura
provodnika: 70 °C

Стандард:
Standard

SRPS N.C5.220:1983

Извештај о провери документације бр.
Report on documentation review No.

IPDKA15S033

Рок важења потврде:
Confirmation validity

do 06.06.2018.

На основу прегледа достављене техничке документације произвођача и декларације о усаглашености, потврђује се да наведена електрична опрема задовољава безбедносне захтеве
On the basis of examination of the delivered manufacturer's technical documentation and declaration of conformity, it is certified hereby that the quoted electrical equipment complies with the safety provisions of

Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона ("Службени гласник РС", бр. 13/10).

На основу члана 12 и Прилога 2, наведеног Правилника, на предметни тип производа наноси се српски знак усаглашености.

Датум
Date

06.06.2015.

Руководилац Лабораторије за
испитивање каблова
Head of Cable testing laboratory

Mr Nikola Tjapkin, dipl.inž.el.



Биро за сертификацију
Извршни руководилац
Executive Manager of Certification
Department

Dr Predrag Popović, dipl.inž.