



**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»**  
**Именовано тело за оцењивање усаглашености**

"VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia  
Body Appointed for Conformity Assessment



На основу члана 11. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС», бр.13/10) и Решења бр. 021-03-107/2010-05 од 18.01.2011.г. Министарства економије и регионалног развоја, на захтев

**TF Kable Fabrika kablova Zaječar d.o.o, Negotinski put bb, 19000 Zaječar**

издаје се

**ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.15.KA016**  
**CONFIRMATION OF CONFORMITY No.**

|   |  |
|---|--|
| Произвођач:<br><i>Manufacturer</i>  | <b>TF Kable Fabrika kablova Zaječar d.o.o.</b><br><b>Negotinski put bb, 19000 Zaječar</b><br><b>Srbija</b>                             |
| Производ, тип (модел):<br><i>Product, Type (model)</i>                            | <b>Samonosivi kablovski snop sa izolacijom od</b><br><b>umreženog polietilena, bez nosećeg</b><br><b>neutralnog provodnika, X 00-A</b> |
| Карактеристике производа:<br><i>Product characteristics</i>                       | <b>Naznačeni napon: 0,6/1 kV</b><br><b>Maksimalna trajna radna temperatura</b><br><b>provodnika: 90 °C</b>                             |
| Стандард:<br><i>Standard</i>  | <b>SRPS N.C5.250:1980</b>  |
| Извештај о провери документације бр.<br><i>Report on documentation review No.</i> | <b>IPDKA15S016</b>   |
| Рок важења потврде:<br><i>Confirmation validity</i>                               | <b>do 14.05.2018.</b>  |

На основу прегледа достављене техничке документације произвођача и декларације о усаглашености, потврђује се да наведена електрична опрема задовољава безбедносне захтеве

*On the basis of examination of the delivered manufacturer's technical documentation and declaration of conformity, it is certified hereby that the quoted electrical equipment complies with the safety provisions of*

**Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона ("Службени гласник РС", бр. 13/10).**

На основу члана 12 и Прилога 2, наведеног Правилника, на предметни тип производа наноси се српски знак усаглашености.

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Датум<br><i>Date</i> | Руководилац Лабораторије за<br>испитивање каблова<br><i>Head of Cable testing laboratory</i>                          | Биро за сертификацију<br>Извршни руководилац<br><i>Executive Manager of Certification</i><br>Department               |
| <b>14.05.2015.</b>   | <br>Mr Nikola Tjapkin, dipl.inž.el | <br>Dr Predrag Popović, dipl.inž. |

